

**INVITACIÓN PÚBLICA A COTIZAR No. IP-amb-037-18 SUMINISTRO DE EQUIPOS Y
REPUESTOS PARA LABORATORIOS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL amb S.A
E.S.P**

ADENDA N° 01

Por medio del cual se adiciona, modifica, reemplaza y/o aclara el pliego de condiciones, así:


1. Modificar del Capítulo Quinto – Especificaciones Técnicas, el numeral 5.1.2 Medidas, el cual quedará así:

5.1.2 Medidas:

- Marco inferior en ángulo de 2" x 1/4" anclado al piso con pernos de anclaje de 3/8" x 3" galvanizado.
- Marco superior en perfil IP **100 x 193 cm x 147.3 cm**, con refuerzo central del mismo material, lamina para anclaje de tarjeta sumadora.
- 8 ruedas fijas de 6" en poliuretano. Capacidad de carga 800 kg, con soportes fabricados en lámina de 3/8" para garantizar el peso de los tanques.
- Tubería de 3/4 "metálica para cableado.
- Terminado final en pintura epoxica (Epoxica, base primer, limpiador)
- **Diámetro cilindro de cloro: 78 cm**

Los demás numerales e ítems del Pliego de Condiciones y sus Anexos que no han sido modificados por el presente documento continúan vigentes.

Atentamente,



ZORAIDA ORTIZ GOMEZ
GERENTE GENERAL

Elaboró: PDiaz
Revisó: AMogollon
Revisó: JJaimés

Bucaramanga, 10 de Mayo de 2018